

Messprotokoll

Allgemeine Informationen

Kunde	Name Messprogramm	Kälte
Team Melken.ch	Messdatum	24.07.26 13:14:47
Steinstrasse 9		
3429 Höchstetten		
Schweiz		
034 413 18 11		
Info@melken.ch		

Geräteinformation

Gerätename/Seriennummer	Messgrößen
testo 115i (46947535)	Temperatur 1
testo 115i (46947739)	Temperatur 2
testo 557s (84468121)	Kondensationstemperatur, Verdampfungstemperatur, Unterkühlungstemperatur, Überhitzungstemperatur, Hochdruck, Niederdruck

Messparameter

Messmodus	Zeitlich	Druckart	Relativ
Messtakt	1 Sek	Umgebungsdruck	1'013 hPa
Temperatur Saugleitung	testo 115i (46947535)	Kältemittel	R407C
Temperatur der Flüssigleitung	testo 115i (46947739)	Startzeit	24.07.26 13:06:09
Niederdruck	testo 557s (84468121)	Ende	24.07.26 13:14:45
Hochdruck	testo 557s (84468121)	Dauer	8 Min 36 Sek

Messung

24.07.26 13:14:45

Niederdruck	3.74 bar	Hochdruck	18.21 bar
Temperatur Saugleitung	4.9 °C	Temperatur der Flüssigleitung	37.7 °C
Verdampfungstemperatur	0.9 °C	Kondensationstemperatur	43.9 °C
Überhitzungstemperatur	4.0 K	Unterkühlungstemperatur	6.2 K

24.07.26

Datum

Techniker

Unterschrift